

Согласовано

Взам. инв. N

Погр. и дата

Инв. N подл.

Г

В

18000

15

17

15000

к вентиляторам  
холод. конденсатора

к вентиляторам  
мороз. конденсатора

Жидкостной  
ресивер

штроба  
в полу  
200x200

к ЭЩ

2(5x95) ①

QS1

2(5x95) ④

ШУ1

31 32

33 34

штроба в полу  
150x100

ШУ2

2(5x70) ⑥

5x35 ⑤

QS3

QS2

ШС

к ЭЩ

2(5x70) ③

к ЭЩ

5x35 ②

31 32

33 34

21 22

23 24

25 26

Условные обозначения:

- 1. ШУ1 – шкаф управления среднетемпературной централью и вентиляторами конденсатора;
- 2. ШУ2 – шкаф управления низкотемпературной централью и вентиляторами конденсатора;
- 3. ШС – шкаф силовой;
- 4. QS1, QS2, QS3 – ящик видимого разрыва

Дата	Утверждение	Компания	Подпись
	Утверждено		
	Согласовано		

НП-166-18-01-08-ЭС

супермаркет в торгово-развлекательном центре

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подпись	Дата
ГИП		Гулько В.			
Руководитель		Пискунов Н.			
Разраб.		Комаровская Н.			
Пров.		Гулько В.			
Н.контр.		Гулько В.			
Утв.					

Супермаркет

План разводки силовых и питающих сетей в машинном отделении на отм. 0.000

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

